

Dąbrowa Górnicza, dnia 3 marca 2022 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza - Centrum Usług Wspólnych

ul. Legionów Polskich 69

41-300 Dąbrowa Górnicza

DO.231.192.22.PJ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp pod nazwą „ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ORAZ 57 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ”.

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pozycje wykazu, których dotyczy pytanie		Pytanie Oferenta	Odpowiedź na pytanie
75	Oprawa świetlówkowa 1x 18W	27 szt., czy można zamienić jak poniżej	Zamawiający wyraża zgodę.
76	Oprawa świetlówkowa 1x 36W	brak, czy można zamienić na opraw świetlówkowe hermetyczne na źródła typu led tube, dotyczy poz. 75 - 82	Zamawiający wyraża zgodę.
77	Oprawa świetlówkowa 2x 18W	brak	Zamawiający wyraża zgodę.
78	Oprawa świetlówkowa 2x 36W	brak	Zamawiający wyraża zgodę.
79	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 1x 18W	brak	Zamawiający wyraża zgodę.
80	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 1x 36W	brak	Zamawiający wyraża zgodę.
81	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x 18W	brak	Zamawiający wyraża zgodę.
82	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 2x 36W	brak	Zamawiający wyraża zgodę.
83	Oprawa świetlówkowa hermetyczna 1x 18W LED	czy oprawa ledowa ma mieć rozmiar 60 cm odpowiedni do świetlówki liniowej gazowej 18W to znaczy na źródła led tube 1x60 cm	Zamawiający potwierdza rozmiar 60 cm.





84	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 1x 36W LED	jak powyżej ,dotyczy rozmiaru 1x 120 cm	Zamawiający potwierdza rozmiar 120cm
85	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 2x 18W LED	jak powyżej, dotyczy rozmiaru 2 x 60cm	Zamawiający potwierdza rozmiar 60 cm
86	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 2x 36W LED	jak powyżej, dotyczy rozmiaru 2x120 cm	Zamawiający potwierdza rozmiar 120 cm
87	Oprawa rastrowa natynkowa 4x 18 W	dostępne 56 szt., czy można zamienić na panel ledowy	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
88	Oprawa rastrowa natynkowa 4x 9 W LED	brak, czy można zamienić na panel ledowy	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
89	Oprawa rastrowa podtynkowa 4x 18 W	brak, czy można zamienić na panel ledowy	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
90	Oprawa rastrowa podtynkowa 4x 9 W LED	brak, czy można zamienić na panel ledowy	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

99	Żarówka E14 10W LED	brak takiej mocy, maksymalnie 7W – 8W	Zamawiający wyraża zgodę.
100	Żarówka E27 5,5W LED	czy moce żarówek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.
101	Żarówka E27 10W LED	czy moce żarówek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.
102	Żarówka E27 12W LED	czy moce żarówek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.
103	Żarówka E27 14,5W LED	czy moce żarówek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.
104	Żarówka GU10 3W LED	czy moce żarówek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.
105	Żarówka GU10 5,5W LED	czy moce żarówek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.

108	Świetlówka T8 9W LED	czy moce żarówek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.
109	Świetlówka T8 18W LED	czy moce żarówek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.

131	Automat czasowy DIN, 10A	czy "czasowy " jest równoważny "schodowy"	Przez automat czasowy Zamawiający ma na myśli „zegar sterujący programowalny”
132	Automat czasowy DIN, 16A	czy "czasowy " jest równoważny "schodowy"	Przez automat czasowy Zamawiający ma na myśli „zegar sterujący programowalny”
133	Automat schodowy dopuszkowy 5A	czy "czasowy " jest równoważny "schodowy"	Zamawiający wymaga zakupu automatu schodowego





134	Automat schodowy, DIN, 10A	czy "czasowy" jest równoważny "schodowy"	Zamawiający wymaga zakupu automatu schodowego
135	Puszka natynkowa 100 x 100 x 50 mm, 500V, IP55	czy wymiary puszek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.
136	Puszka instalacyjna podtynkowa 72 x 62 x 69 mm, 250V, IP20	czy wymiary puszek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.
137	Pokrywa do puszki 71 x 71 x 20 mm, 400V, IP20	czy wymiary puszek mogą być zbliżone	Zamawiający wyraża zgodę.

140	Taśma izolacyjna PCV 19 mm x 10 m	taśma izolacyjna ma 20 m a nie 10 m	Zamawiający wyraża zgodę.
-----	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Pozycja 29.	Zamawiający oczekuje gniazda natynkowego czy podtynkowego?	Zamawiający wymaga gniazda podtynkowego.
Pozycje 30-33.	Jakie napięcie znamionowe (400 czy 500), zwłoczna czy szybka?	Zamawiający wymaga napięcia znamionowego 400, szybka.
Pozycja 34.	Jakiego gniazda oczekuje Zamawiający bezpiecznikowego na szynę?	Zamawiający nie wymaga gniazda na szynę.
Pozycje 91-93.	Jaka barwa naświetlaczy?	Zamawiający wymaga barwy zimnej lub naturalnej.
Pozycje 99-118,	Jaka barwa światła?	Zamawiający wymaga barwy naturalnej.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz artykułów arkusz kalkulacyjny (w arkuszu „Art. elektryczne”).

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gardow
Anna Gardowicz

